

ООО «Мерион-Спецодежда»
 143960, Россия, Московская обл.,
 г. Реутов, проспект Мира, д.85
 тел. / факс: (495) 640-39-25
<https://mereon.ru/ru/cat.php?id=2700>
mereon@mail.ru



Продукция сертифицирована ООО «Платинум»
 № TC RU C-RU.АБ73.В.01028, серия RU № 0512491
 Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»
 Срок действия по 30.07.2022 г.

Паспорт (протокол испытаний) № 042/04.21

Производитель: **ООО «МЕРИОН-Спецодежда»**
 Наименование: **Перчатки резиновые диэлектрические бесшовные**

Количество в партии: 13600 пар
 Соответствие требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»

Дата изготовления апрель 2021 год

Результаты контроля (испытаний)

№	Показатели	Норма	Результат испытаний
1	Длина перчатки, мм, не менее	350	353
2	Толщина перчатки, мм. не менее	1,3	1,32
3	Условная прочность при растяжении, МПа, не менее	20	24,5
4	Относительное удлинение при разрыве, %, не менее	800	898
5	Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более	10	7,2
6	Сопротивление раздиру, кН/м, не менее	40	55,8
7	Испытание напряжением , (кВ),	Образцы испытаны 9±0,135 кВ, в течение 1 минуты	Соответствуют
8	Ток утечки при испытании напряжением 9±0,135 кВ, мА, не более	9 мА	6,5

Дата испытания: **050421** Срок следующей проверки изделия (периодичность испытания согл. Приложения №7 «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках») 1 раз в 6 месяцев.

Заключение: Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» утвержденным Решением КТС от 9 декабря 2011 года № 878

Срок хранения — один год со дня изготовления.



**ИСПЫТАНО
 НАПРЯЖЕНИЕМ**

9 кВ